

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU  
ODDZIAŁ ORZECZNICTWA I PRÓBOBIORCÓW  
UL. KLECZKOWSKA 20, 50 -227 WROCŁAW

TEL.: 71 329 58 43 w. 235, 222

Znak sprawy: **PRB-KD-4420-0095/17**

NAZWA KLIENTA

**ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ  
PSSE WROCŁAW**

Wrocław dnia 19 kwietnia 2017 r.

WŁAŚCICIEL URZĄDZENIA WODNEGO

(NAZWA I ADRES)

**URZĄD GMINY  
W JORDANOWIE ŚLĄSKIM**  
ul. Wrocławska 55  
55-065 Jordanów Śląski

**OCENA JAKOŚCI WODY NR 0131/17**  
DO SPRAWOZDANIA Z MIKROBIOLOGICZNEGO BADANIA WODY  
Nr L-M - 4400- 0204/17  
DO SPRAWOZDANIA Z FIZYKOCHEMICZNEGO BADANIA WODY  
Nr L-ChW-4416- 0172/17

Działając z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu wydanego na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412).

Próbka pobrana przez:

Próbobiorcę - młodszego asystenta mgr Szymona Klakočar upoważnienie nr 19/16/1276/17 zgodnie z protokołem pobrania próbek Nr - 0113/HK/17 w dniu: 04.04.2017 r.

Punkt pobrania wskazany przez klienta:

Z wodociągu sieciowego Jordanów Śląski – woda pobrana w pomieszczeniu sanitarnym na parterze w Urzędzie Gminy przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim.


Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, stwierdza się:

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym, w zakresie monitoringu kontrolnego, **odpowiada** wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody pod względem fizyko-chemicznym, w zakresie monitoringu kontrolnego, **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy mętności.

Oceny dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Opracowanie:

Starszy asystent  
  
mgr inż. Andrzej Bujak

Akceptacja:

Kierownik Oddziału  
Orzecznictwa i Próbobiorców  
  
mgr Renata Czarnecka

Ocena odnosi się tylko do zbadanej próbki oznaczonej wyżej wymienionym numerem laboratoryjnym.  
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie,  
sposób pobrania i reprezentatywność próbki pobranej i dostarczonej przez Zleceniodawcę.  
Ocenę wystawiono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Bez pisemnej zgody Oddziału Orzecznictwa i Próbobiorców zabrania się powielania dokumentu inaczej, jak tylko w całości